



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Города Волос, 11, г. Ростов на Дону, 344003

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11. email: gpn_novo@mail.ru

г. Новошахтинск пр. Ленина, 59

«21» октября 2020 года 13 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ № 53

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу: г. Новошахтинск ул. Перова, 1а.

На основании: распоряжения (приказа) № 53 от 24.09.2020 г.

была проведена плановая, выездная проверка (с использованием средств дистанционного взаимодействия) в отношении:


муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №16 города Новошахтинска (МБОУ СОШ №16) ОГРН 1026102483857 ИНН 6151002709.

Дата и время проведения проверки:

21 октября 2020г., с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., продолжительность - 4 часа.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 час. 00 мин.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области.

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлена (копию получила): Директор Кузьмина Н.А. 25.09.2020г. 11 час. 00 мин. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: Щербаков Алексей Александрович - старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: - нет.

При проведении проверки присутствовали: директор Кузьмина Н.А.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	При разрабатывании инструкции о мерах пожарной безопасности не учтены требования п. 74, п. 437 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также специфика имеющегося в здании электрооборудования.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 460, п. 461 п.п. к.	МБОУ СОШ №16
2	В журнале учета проведения инструктажей по пожар-	Федеральный закон от	

3	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (котельная, хоз. строение) их категорий по пожарной опасности, а также класс зоны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 20 «20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".»	20.01.2021г	
---	--	---	-------------	--

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску Щербаков А.А.

Подпись

должность, фамилия. и. , о.

«21» октября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Кузьмина
Подпись

Директор МБОУ СОШ №16 Кузьмина Н.А.

должность, фамилия. и. , о.

«21» октября 2020 г.