



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Города Волос, 11. г. Ростов на Дону, 344003

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85. (863) 227-50-79.
(8630) 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>. E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru.

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску
пр. Ленина 59, г. Новошахтинск 346914 Телефон, факс: 8(86369) 2-09-11. email: gpn_novo@mail.ru

Предписание № 53/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №16 города Новошахтинска

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новошахтинска по пожарному надзору № 53 от «24» сентября 2020 года 21.10.2020г. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем соблюдения требований пожарной безопасности в здании (на территории), эксплуатируемом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №16 города Новошахтинска, по адресу: г. Новошахтинск ул. Перова, 1а. При проведении проверки присутствовал директор учреждения Кузьмина Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	При разрабатывании инструкции о мерах пожарной безопасности не учтены требования п. 74, п. 437 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также специфика имеющегося в здании электрооборудования.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 460, п. 461 п.п. к.	20.01.2021г	
2	В журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не делаются записи об их виде по характеру и времени проведения.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.6 ч.3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007г., п. 9, п. 10.	20.01.2021г	

	ной безопасности не делаются записи об их виде по характеру и времени проведения.	22.07.2008г. №123-ФЗ ст.6 ч.3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007г., п. 9, п. 10.	
3	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (котельная, хоз. строение) их категорий по пожарной опасности, а также класс зоны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 20.	

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
- нарушений не выявлено - нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 53/1/1 от 21.10.2020г., проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Старший инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску
 капитан внутренней службы Щербаков А.А.
 «21» октября 2020 года



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №16 Кузьмина Н.А.
 «21» октября 2020 года

✓ Кузьмина
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)